※当社指定の製品組み合わせに於いて省令準耐火構造に適合









番号	名　称	個数	備　考
1	埋込コンセント	1	2極15A−125V
2	取付枠	1	1口
3	プレート	1	1口

HTL−1600 HTL−1601 HTL−1602	配線器具セット 埋込コンセント　2極　15A-125V	HTL-1600：ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ色（PW） HTL-1601：ｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｰ色（SG） HTL-1602：ｿﾌﾄﾌﾞﾗｯｸ色（SB） 第三角法

■ホテル向け　ミニ　コンセントプレート　施工例

1．取付面に取付方法に合わせた開口穴を開けてください。
2．コンセントに電線を結線し、ネジで器具を取付けてください。
3．取付枠を上下に注意して取付けてください。
4．取付枠にプレートを上下に注意して取付けてください。



【角穴開口の場合】

BOXネジ（M4）
適正締付トルク
0.4N･m以下 ※
（4.1kgf･cm以下）

電線を通じて速結端子部に
外力が加わらないように
取付枠を取付ける

※取付枠が変形しない
よう、締付トルクを
調整してください。
器具の落ち込みや、
プレートが脱落する
原因になります。



【丸穴開口の場合】

・タッピンネジ（ナベ頭･サラ頭）
　呼び径　φ3～3.5mm
・木ネジ（マル頭･サラ頭）
　呼び径　φ3.1～3.8mm



【はさみ金具と角穴開口寸法】

適合取付厚
1～6mm

適合取付厚
9～12.5mm



適合取付厚
6～18mm

開口寸法［mm］



【丸穴開口寸法と取付方法】

・石膏ボードなど、ネジの効かない場所への
　直付施工はしないでください。
　取付面が破損したり、器具が脱落する恐れがあります。
・取付枠の中心を開口穴の中心に
　合わせるように取付けてください。
・直付施工を行う場合は、ネジの下穴を開けてください。

開口寸法［mm］



下穴寸法［mm］



直付施工



【はさみ金具１５１８９】



・はさみ金具１５１８９は、角穴・丸穴
　両方の開口穴にご使用できます。
　取付厚に合った長さのＢＯＸネジを
　ご使用ください。
・取付の際にはさみ金具が取付位置から
　傾くことがあります。
　その場合は、取付枠とはさみ金具の
　ネジ穴を合わせ、ネジを通してから
　正しい位置で取付けてください。

【適合ボックス】

未来工業のＳＢＰ−１Ｈがご使用になれます。
ボックス工事の開口寸法及び施工の詳細は、
未来工業のカタログをご確認ください。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2024年11月01日	神保電器株式会社